

Certifikat SC0918-09

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

Kompositbalkong

Innehavare

Lindbäcks Bygg AB, Box 753, 941 28 Piteå.
Organisationsnummer: 556118-0836
Tel: 0911-23 10 00, fax: 0911-23 10 20
E-post: lars.oscarsson@lindbacks.se, hemsida: www.lindbacks.se

Produkt

Balkongplatta med stomme av trä innesluten av glasfiberlaminat med ytskikt av brandhämmande topcoat. Balkongplattan har ingjutna fästbultar av rostfritt stål och förmonterade räckfästen. Trästommen tillverkas av krysslimmade limträblock eller massiv plywoodkärna.

Avsedd användning

Balkongplan.

Handelsnamn

Kompositbalkong.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), (EKS):

BBR

Skydd mot att halka och snubbla 8:22

EKS

Beständighet Avdelning A, 16 §

Avdelning C*

Beständighet Avdelning G, 2 och 4 §

* Får användas där brandteknisk klass R30 föreskrivs.

Tillhörande handlingar

Projekteringsinstruktion, 2016-10-05.
Projekteringsinstruktion, extern byggare, 2016-10-07.
Montageinstruktion, 2016-11-14.
Montageinstruktion, externa projekt, 2016-11-11.
Transportinstruktion, 2016-10-05.
Mottagningskontroll, 2016-10-05.
Underhåll av balkongplatta i komposit, 2016-11-15.



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-11-0046, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Lindbäcks Bygg AB, Piteå och Compositbalkonger Fällfors AB, Fällfors.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

Lindbäcks Bygg AB, Piteå
SP
SP Certifiering
Kompositbalkong
SC0918-09
nr/datum
SP

Bedömningsunderlag

Rapport 5100-2 Balkong, P904889, PX03110, 5F016071A och 5F016071B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport daterad 2009-02-04 från Brandskyddslaget AB.
Ritnings- och projekteringsunderlag daterat av SP Certifiering 2016-11-09.

Kommentarer

Bygghandlingar ska upprättas för varje aktuellt objekt. Dimensionering av infästningsanordningar och räcke ska utföras av eller i samråd med Lindbäcks Bygg AB. Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2011-11-21.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2021-11-14.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Leif Lundqvist